РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ЭО30.В.00243/20

№ 0011840

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Комитекс ЛИН». ОГРН: 1021100509583. Место нахождения и фактический адрес: 167000, Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10. Телефон: +7 (8212) 28-65-76, факс: +7 (8212) 28-65-76.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Комитекс ЛИН». ОГРН: 1021100509583. Место нахождения и фактический адрес: 167000, Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10. Телефон: +7 (8212) 28-65-76, факс: +7 (8212) 28-65-76.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "Огнестойкость" Акционерного общества "Центр сертификации и испытаний "Огнестойкость". Место нахождения: 141080, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII. Адрес места осуществления деятельности: 109428, РОССИЯ, г. Москва, ул. Институтская 2-я, дом 6, строение 64, помещения № 15, 16, 17 (комн. 504, 505, 506). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации. Телефон (495)150-08-01. Адрес электронной почты info@tsniiskfire.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Линолеум поливинилхлоридный на нетканой подоснове, коллекция Эверест (толщина 2,0 ± 0,2 мм).
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 5771-001-57443326-2012, изв. № 1-5.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 22.23.15.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

код ТН ВЭД ЕАЭС: 5904 90 000 1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Группа воспламеняемости – В2 (ГОСТ 30402-96), группа дымообразующей способности – Д2 (ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18), группа токсичности продуктов горения – Т2 (ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20), группа по распространению пламени – РП1 (ГОСТ Р 51032-97).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 31 с/см-2020 от 09.07.2020 ИЦ "Огнестойкость" АО "ЦСИ "Огнестойкость", регистрационный номер РОСС RU.0001.21МЭ70, акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0387 стр/см/оп от 17.10.2019 ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», регистрационный номер РОСС.RU.0001.11.ЭО30 от 22.01.2014.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Заверенная копия ТУ 5771-001-57443326-2012, изв. № 1-5.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.07.2020 по 13.07.2025

Общество «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость» Для сертификатов

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации ..... Ю.И. Графская
подпись инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) ..... М.М. Назарова
подпись инициалы, фамилия

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru