

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.AЮ64.B.00805

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ **0013703**

Общество с ограниченной ответственностью «Комитекс ЛИН».
 Место нахождения: Республика Коми, 167981, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10.
 Фактический адрес: Республика Коми, 167981, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10. ОГРН:
 1021100509583. Телефон: (8212) 28-65-76, факс: (8212) 28-65-76 адрес электронной почты: lin@lin.komitex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Комитекс ЛИН».
 Место нахождения: Республика Коми, 167981, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10.
 Фактический адрес: Республика Коми, 167981, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10. ОГРН:
 1021100509583. Телефон: (8212) 28-65-76, факс: (8212) 28-65-76 адрес электронной почты: lin@lin.komitex.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт».
 Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12а. Фактический адрес:
 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355 Телефон: +7 (495) 995-10-26.
 Факс: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015 г.
 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Линолеум поливинилхлоридный на нетканой подоснове Экопол, коллекция «Спектр» (толщина 2,0 мм), изготовленный по ТУ 5771-001-57443326-2012 с изм.1, 2,3.

код ОК 005 (ОКП):	22.23.15.000
-------------------	--------------

Серийный выпуск.	код ЕКПС:	
	код ТН ВЭД России:	5904 90 0001

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.) группа воспламеняемости В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемый), дымообразующая способность Д2 по ГОСТ 12.1.044-89 (умеренная), токсичность Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 (умеренноопасная), группа распространения пламени РП1 по ГОСТ Р 51032-97 (нераспространяющий).
 Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 2/М1245-ФЗ от 16.01.2017 Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21AD12 от 21.08.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации.
 Акт анализа состояния производства № 7652-АП от 22.08.2016 ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.01.2017 по 17.01.2022



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
 М.П. Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)
 Подпись

Г.С. Габриэлян
 Подпись
 А.В. Марутаев
 Подпись