

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.АЮ64.В.00676

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ **0013601**

Общество с ограниченной ответственностью «Комитекс ЛИН».
 Место нахождения: Республика Коми, 167981, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10.
 Фактический адрес: Республика Коми, 167981, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10. ОГРН:
 1021100509583. Телефон: (8212) 28-65-76, факс: (8212) 28-65-76 адрес электронной почты: lin@lin.komitex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Комитекс ЛИН».
 Место нахождения: Республика Коми, 167981, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10.
 Фактический адрес: Республика Коми, 167981, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10. ОГРН:
 1021100509583. Телефон: (8212) 28-65-76, факс: (8212) 28-65-76 адрес электронной почты: lin@lin.komitex.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг «Полисерт» АНО «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355 Телефон: +7 (495) 995-10-26. Факс: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Линолеум поливинилхлоридный на нетканой подоснове
 Экопол, коллекция «Эльбрус» (толщина 2,2 мм),
 изготовленный по ТУ 5771-001-57443326-2012 с изм.1, 2.
 Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 7114

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 5904 90 0001

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)
 группа воспламеняемости В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемый), дымообразующая способность Д2 по ГОСТ 12.1.044-89 (умеренная), токсичность Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 (умеренноопасная),
 группа распространения пламени РП1 по ГОСТ Р 51032-97 (нераспространяющий).
 Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 2/М983-ФЗ от 14.09.2016 Испытательный центр «Полигест» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21АД12 от 21.08.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации.
 Акт анализа состояния производства № 7652-АП от 22.08.2016 ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.09.2016 по 18.09.2021



Руководитель (заместитель руководителя)
 органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signatures)
 И.С. Габриэлян
 И.И. Далбинш