

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ09.В.00803/26

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Комитекс ЛИН» (ООО «Комитекс ЛИН»),
 Адрес (место нахождения): 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, стр. 10,
 Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, стр. 10, ОГРН 1021100509583, ИНН 1101034833, Тел.: +7(8212)28-65-76,
 Адрес электронной почты: lin@lin.komitex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Комитекс ЛИН» (ООО «Комитекс ЛИН»),
 Адрес (место нахождения): 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, стр. 10,
 Адрес производства продукции: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, 10, ОГРН 1021100509583, ИНН 1101034833.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», ОГРН 1027709032317, ИНН 7709398169, место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Линолеум поливинилхлоридный на нетканой подоснове типов: А – с лицевым защитным слоем из ПВХ пленки толщиной от 0,15 мм до 0,3 мм, общей толщиной от 1,8 мм до 2,2 мм; Б – с лицевым защитным слоем из прозрачного ПВХ толщиной от 0,15 мм до 0,3 мм, общей толщиной от 1,8 мм до 2,2 мм, изготовленный в соответствии с ГОСТ 7251-2016 «Линолеум поливинилхлоридный на тканой и нетканой подоснове. Технические условия».

код ОКПД2: 22.23.15.000

Код ТН ВЭД ЕАЭС: -----

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 3404/ТР от 04.06.2026 ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН47,

Акт о результатах анализа состояния производства № 2199/АСП от 21.04.2026, Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ПБ09,

Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа легковоспламеняемые (В3) по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» (п. 5.1);

Группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2) по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п. 4.18);

Группа умеренно опасные (Т2) по токсичности продуктов горения, по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п. 4.20);

Группа сильнораспространяющие (РП4) по скорости распространения пламени по поверхности, при испытаниях по ГОСТ Р 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени» (5.1).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 08.06.2026 по 07.06.2031

РУКОВОДИТЕЛЬ (заместитель руководителя) органа по сертификации 		Умрихина Ольга Васильевна
Эксперт (эксперты)		Чарушкин С.В.

